

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 627519281

Eigenaar: [REDACTED]

Opdrachtgever: [REDACTED]

Datum onderzoek : 10/08/2018

Datum van verslag : 10/08/2018

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 08/2043 (maand/jaar).

Installatie ID: 614410422

Referenties:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Kerkborre 45 bus 5

9506 Schendelbeke

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Appartement

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Omschrijving Installatie | appartement | Type aardelectrode | pennen |
| Voedingskabelsectie | 4 x 10 mm ² | Aansluiting | 40 A |
| Spanning | 230 V | Differentieel type | A/40/300/2p. |
| Aantal borden | 1 | Ra | 12,3 Ohm |
| Aantal kringen | 10 | Ri Tot | 2,39 Mohm |
| Elektrische installatie | voor/na 1.10.81 | Arei artikel | 86 |

II. Uitgevoerde controles :

Controlebezoek: AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :




De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Inspecteur: Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 10/08/2018